

CERTIFICADO IRAM DE CONFORMIDAD IRAM CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado de Acuerdo a la Resolución SlyC N° 16/2025; Sistema 2 ISO/IEC 17067

Página/Page: 1 de/of 2

N° de Certificado/Certificate No.

S-4293/005-37-----

Producto:

Product:

Nombre y dirección del Solicitante:

Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección de la Fábrica(s):

Name and address of the Factory(ies):

Controladores electrónicos para módulos de LED

LED Drivers

SIGNIFY ARGENTINA S.A. / Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, B1636CTL, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, Argentina

Meanfull Power Supply Technology Co., Ltd. / 1st Floor and 3rd Floor of Building B, 3rd Floor of Building A, No 5 of Futian 10 Road, Gnagkou Town, 528447, Zhongshan City, Guangdong, Province, China

Valores nominales y características principales:

Rating and principal characteristics:

Marca:

Trade Mark:

Modelo/Referencia de tipo:

Model/Type reference:

Uin: 220-240Vac; fn: 50/60Hz; 300Vdc max.; Iout: 0,35A; PF: 0,9C; ta: -20...+50°C; built-in. Clase I; Ver detalles en anexo.

PHILIPS

CertaDrive 20W 350mA 57V 230V, CertaDrive 21W 0.35A 60V 230V, CertaDrive 30W 350mA 85V 230V, CertaDrive 30W 0.35A 85V 230V, CertaDrive 40W 350mA 115V 230V, CertaDrive 44W 0.35A 126V 230V, CertaDrive 60W 350mA 170V 230V & CertaDrive 60W 0.35A 170V 230V.

Esta Certificado anula y reemplaza el DC-E-S302-012.36

Fecha emisión original: 2023-05-11

Información adicional:

Additional information:

Se considera que la muestra del producto ensayada cumple con la(s) norma(s):

The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s):

Según el Informe de Ensayo N°:

according to the Test Report No.:

emitido por:

issued by:

IEC 61347-1:2015 + AMD1:2017 & IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016.

NDO-03-23-1842

LENOR S.R.L.

Fraga 979 (1427) Capital Federal - Argentina

Este Certificado de Conformidad no permite colocar ninguna de las Marcas de IRAM sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor \ This Certificate of Conformity does not allow to place any of the IRAM Marks on the product or its package, or either on advertisement or stationery of the manufacturer, importer or distributor.

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatarlo cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 16/2025 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 16/2025 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

Fecha de próximo seguimiento:

Next surveillance activity due date:

2027-02-28

Fecha de emisión:

Date of issuing:

2025-10-22

Firma:

Signature

NM

DC-FL 223 Rev. 01

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

CERTIFICADO IRAM DE CONFORMIDAD IRAM CERTIFICATE CONFORMITY

Certificado de Acuerdo a la Resolución SIC N° 16/2025; Sistema 2 ISO/IEC 17067

N° de Certificado/Certificate No.

S-4293/005-37-----

Página/Page: 2 de/of 2

Anexo I / Appendix I

Modelos	lin[A]	Pin[W]	Uout[Vdc]	Pout[W]
CertaDrive 20W 350mA 57V 230V	0,11	23	30-57	20
CertaDrive 21W 0.35A 60V 230V	0,11	24	30-60	21
CertaDrive 30W 350mA 85V 230V	0,15	34	50-85	30
CertaDrive 30W 0.35A 85V 230V	0,15	34	50-85	30
CertaDrive 40W 350mA 115V 230V	0,21	45	75-115	40
CertaDrive 44W 0.35A 126V 230V	0,22	48	75-126	44
CertaDrive 60W 350mA 170V 230V	0,31	67	105-170	60
CertaDrive 60W 0.35A 170V 230V	0,31	67	105-170	60

Fecha de próximo seguimiento:

Next surveillance activity due date:

2027-02-28

Fecha de emisión:

Date of issuing:

2025-10-22

NM

DC-FL 223 Rev. 01

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A1.0