

CERTIFICADO IRAM DE CONFORMIDAD IRAM CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado de Acuerdo a la Resolución SlyC N° 16/2025; Sistema 2 ISO/IEC 17067

Página/Page: 1 de/of 2

N° de Certificado/Certificate No.

S-4293/005-41-----

Producto:

Product:

Nombre y dirección del Solicitante:

Name and address of the Applicant:

Nombre y dirección de la Fábrica(s):

Name and address of the Factory(ies):

Controlador electrónico para módulos de LED

LED Driver

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, B1636CTL, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, Argentina

Meanfull Power Supply Technology Co., Ltd. / 1st Floor and 3rd Floor of Building B, 3rd Floor of Building A, No 5 of Futian 10 Road, Gnagkou Town, 528447, Zhongshan City, Guangdong, Province, China

Valores nominales y características principales:

Rating and principal characteristics:

Marca:

Trade Mark:

Modelo/Referencia de tipo:

Model/Type reference:

Información adicional:

Additional information:

Se considera que la muestra del producto ensayada cumple con la(s) norma(s):

The tested sample of the product is considered to be in conformity with the standard(s):

Según el Informe de Ensayo N°:

according to the Test Report No.:

emitido por:

issued by:

Uin: 120-240 Vac; 50/60 Hz; PF: 0,9C; Uout: 60 Vdc max; ta: -20 a +40 °C; tc: 75 °C; SELV; Clase II; Independiente. Ver detalles en anexo.

PHILIPS / SIGNIFY

Panel Driver 20W 0.5A, Panel Driver 24W 0.6A, Panel Driver 28W 0.7A, Panel Driver 32W 0.8A, Panel Driver 36W 0.9A & Panel Driver 42W 1.05A

IEC 61347-1:2015 + AMD1:2017 & IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016

NL-118686 (6230278.50)

DEKRA Certification B.V.

Meander 1051 NL-6825 MJ Arnhem - Netherlands

Este Certificado de Conformidad no permite colocar ninguna de las Marcas de IRAM sobre el producto o su embalaje, ni tampoco en publicidades o papelería del fabricante, importador o distribuidor \ This Certificate of Conformity does not allow to place any of the IRAM Marks on the product or its package, or either on advertisement or stationery of the manufacturer, importer or distributor.

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución SlyC N° 16/2025 y demás requisitos legales vigentes aplicables. Luego de la "Fecha de Próximo Seguimiento" será válida solo si se acompaña con su constancia de seguimiento emitida por IRAM.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution SlyC N° 16/2025 and all other current applicable legal dispositions. After the "Next surveillance activity due date" valid only if accompanied by its "Constancia de seguimiento" issued by IRAM.

Fecha de próximo seguimiento:

Next surveillance activity due date:

2027-11-11

Fecha de emisión:

Date of issuing:

2025-11-11

Firma:

Signature

NM

DC-FL 223 Rev. 01

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A1.0

CERTIFICADO IRAM DE CONFORMIDAD IRAM CERTIFICATE CONFORMITY

Certificado de Acuerdo a la Resolución SIC N° 16/2025; Sistema 2 ISO/IEC 17067

N° de Certificado/Certificate No. **S-4293/005-41-----**

Página/Page: 2 de/of 2

Anexo I / Appendix I

Modelos	lin	Pin	Pout	Iout	Usalida
Panel Driver 20W 0.5A	0,21-0,11Aac	25W	20W	0,5Adc	30-40Vdc
Panel Driver 24W 0.6A	0,25-0,13 Aac;	30W	24W	0,6Adc	30-40Vdc
Panel Driver 28W 0.7A	0,28-0,14 Aac	33W	28W	0,7Adc	30-40Vdc
Panel Driver 32W 0.8A	0,33-0,16 Aac	36W	32W	0,8Adc	30-40Vdc
Panel Driver 36W 0.9A	0,35-0,18 Aac	41W	36W	0,9Adc	30-40Vdc
Panel Driver 42W 1.05A	0,41-0,21 Aac	48W	42W	1,05Adc	30-40Vdc

Fecha de próximo seguimiento:

Next surveillance activity due date:

2027-11-11

Fecha de emisión:

Date of issuing:

2025-11-11

NM

DC-FL 223 Rev. 01

OAA✓

Organismo
Argentino de
Acreditación

Organismo de Certificación
de Productos
OCP 001

A1.0