

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)

(Según Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas y complementarias)

a. Número de identificación único de declaración de conformidad: 01-00013

b. Información del signatario:

i. Razón Social:	Steck Electric S.A.
ii. C.U.I.T:	30-70866776-1
ii. Nombre comercial o Marca registrada:	STECK
iv. Domicilio Legal:	Av. Leandro N. Alem 693, Piso 1 (CP 1001) C.A.B.A. - Argentina
v. Domicilio de la planta de producción:	EL BAGUAL N° 50 ENTRE CALLE 55 Y 9 – FATIMA – PILAR LINK LOGISTICA PREDIO BARBARELLA – DEPOSITO E/F NAVE 10 CENTRO LOGISTICO PILAR – BS AS – ARGENTINA - CP: B1629
vi. Teléfono:	11 6288-7993
vii. Correo electrónico:	cristina.benitez@steckgroup.com

Representante Autorizado (Si fuera aplicable):

viii. Nombre y apellido / razón social:	No aplicable
ix. C.U.I.T.	No aplicable
x. Domicilio legal:	No aplicable

c. Información del producto:

i. Código de identificación único del producto (Autodeterminado)	Referirse a "modelo" más abajo
ii. Fabricante (Nombre y dirección de la planta de producción);	DELIXI ELECTRIC (WUHU) LTD Wuhu Machinery Industrial Park, Wuhu City, Anhui Province, 241100, P.R. China
iii. Identificación del producto:	<i>INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO /Circuit Breaker for overcurrent protection</i>
marca:	STECK
modelo:	Anexo I
características técnicas:	Anexo I

d. Normas y evaluación de la conformidad:

i. Reglamento/s por el que se encuentra alcanzado	Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas)	
ii. Norma/s Técnica:	IEC 60898-1:2002+A1+A2	
iii. Referencia al documento de evaluación de conformidad emitido por Organismo de Certificación:	Nro. de certificado:	RA 3782674 EM (R2)
	Esquema: (ISO/IEC 17067)	5
	Fecha de emisión:	17/8/2017
	Fecha de última vigilancia:	3/10/2025
	Fecha de próxima vigilancia:	8/11/2026
	Organismo de	TÜV Rheinland Argentina S.A.

	Certificación:	
	Contacto:	productos@ar.tuv.com

e. Otros datos.

i. Enlace a la copia de la declaración de conformidad en Internet	
---	--

f. Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico** aprobado por Resolución S.I.C. N° 236/2024 (Materiales para instalaciones eléctricas) de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.**

Fecha de emisión de esta declaración:	9 de diciembre de 2025
Lugar:	<i>Buenos Aires, Argentina</i>



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA

ANEXO DJC 01-00013

Modelo	Curva	Polos	Ue (V)	In (A)	Capacidad de ruptura (Ics)
SDD61B02	B	1	230/400V	2	3kA
SDD61B04	B	1	230/400V	4	3kA
SDD61B06	B	1	230/400V	6	3kA
SDD61B10	B	1	230/400V	10	3kA
SDD61B16	B	1	230/400V	16	3kA
SDD61B20	B	1	230/400V	20	3kA
SDD61B25	B	1	230/400V	25	3kA
SDD61B32	B	1	230/400V	32	3kA
SDD61B40	B	1	230/400V	40	3kA
SDD62B02	B	2	400V	2	3kA
SDD62B04	B	2	400V	4	3kA
SDD62B06	B	2	400V	6	3kA
SDD62B10	B	2	400V	10	3kA
SDD62B16	B	2	400V	16	3kA
SDD62B20	B	2	400V	20	3kA
SDD62B25	B	2	400V	25	3kA
SDD62B32	B	2	400V	32	3kA
SDD62B40	B	2	400V	40	3kA
SDD61C02	C	1	230/400V	2	3kA
SDD61C04	C	1	230/400V	4	3kA
SDD61C06	C	1	230/400V	6	3kA
SDD61C10	C	1	230/400V	10	3kA
SDD61C16	C	1	230/400V	16	3kA
SDD61C20	C	1	230/400V	20	3kA
SDD61C25	C	1	230/400V	25	3kA
SDD61C32	C	1	230/400V	32	3kA
SDD61C40	C	1	230/400V	40	3kA
SDD61C50	C	1	230/400V	50	3kA
SDD61C63	C	1	230/400V	63	3kA
SDD62C02	C	2	400V	2	3kA
SDD62C04	C	2	400V	4	3kA
SDD62C06	C	2	400V	6	3kA
SDD62C10	C	2	400V	10	3kA


CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
TECK ELECTRIC S.A.
APODERADA

Modelo	Curva	Polos	Ue (V)	In (A)	Capacidad de ruptura (Ics)
SDD62C16	C	2	400V	16	3kA
SDD62C20	C	2	400V	20	3kA
SDD62C25	C	2	400V	25	3kA
SDD62C32	C	2	400V	32	3kA
SDD62C40	C	2	400V	40	3kA
SDD62C50	C	2	400V	50	3kA
SDD62C63	C	2	400V	63	3kA
SDD63C02	C	3	400V	2	3kA
SDD63C04	C	3	400V	4	3kA
SDD63C06	C	3	400V	6	3kA
SDD63C10	C	3	400V	10	3kA
SDD63C16	C	3	400V	16	3kA
SDD63C20	C	3	400V	20	3kA
SDD63C25	C	3	400V	25	3kA
SDD63C32	C	3	400V	32	3kA
SDD63C40	C	3	400V	40	3kA
SDD63C50	C	3	400V	50	3kA
SDD63C63	C	3	400V	63	3kA



CRISTINA M. BENITEZ ROJAS
 APODERADA
 TECK ELECTRIC S.A.